

Attestation n° 109B

émise le : 5 mars 2022

valable jusqu'au : 5 mars 2024

selon le dossier technique n° FPF/171-ac2

L'entreprise soussignée,

Menuiserie NAUDON MATHE

Z.I. du Cheix - 23330 LA SOUTERRAINE

Signataire de la Charte de Qualité « Menuiseries 21 » s'engage à respecter les engagements suivants :

☐ **Qualité technique :**

- Avoir obtenu un Avis de Conformité de **FCBA** sur la base d'un dossier technique d'évaluation.
- Avoir subi par FCBA une évaluation initiale de son système de contrôle qualité de production ;
- Effectuer un autocontrôle de sa production sur la base de l'évaluation initiale et d'un cahier des charges commun élaboré par FCBA ;
- Faire effectuer par FCBA une visite de contrôle de la gamme et du système qualité tous les 2 ans ;
- Renouveler le dossier technique d'évaluation et les essais, à chaque transformation notable de son processus de fabrication ou dans un délai maximum de quatre ans.

☐ **Qualité environnementale :** met en œuvre les quatre engagements de progrès définis avec l'

ADEME

- Réduire les consommations d'eau, d'énergie non-renouvelable et de matière (bois)
- Trier pour traiter et/ou valoriser au mieux les déchets
- Privilégier les bois issus de forêts gérées durablement.
- Réduire les émissions de C.O.V (Composés Organiques Volatiles).



☐ **Qualité sociétale :**

- Concevoir et fabriquer en France l'ensemble des produits de chaque gamme labellisée.
- Engager avec l' **OPPBTP** La prévention BTP une démarche de prévention et d'amélioration des conditions de travail en atelier. Réaliser au minimum annuellement une évaluation des risques professionnels (troubles musculo-squelettiques ; exposition aux poussières de bois ; sécurité des machines ; exposition au bruit ; exposition aux produits de synthèse dangereux) et la consigner dans le document unique.

☐ **Qualité de service :**

- Aide à la conception en fonction des exigences architecturales et des performances requises.
- Remise d'une fiche d'entretien et de maintenance au maître d'ouvrage.

Pour sa gamme : PRESTIGE mixte bois/aluminium

Gamme (Nom commercial) et variantes associées	PRESTIGE mixte bois/aluminium
Essences de bois	Chêne européen (<i>quercus petraea</i> et <i>quercus robur</i>): purgé d'aubier, non traité et en lamellé collé et/ou abouté Kosipo et sapelli, lotofa : purgé d'aubier, non traité et en lamellé collé et/ou abouté Mélèze : purgé d'aubier, non traité et en lamellé collé et/ou abouté
Système de finition (Fi)	3 couches sur le bois - pour toutes les essences de bois
Epaisseur ouvrants	68 mm de bois + capotage aluminium
Epaisseur dormants	68 mm de bois + capotage aluminium
Liaison ouvrant dormant	A recouvrement et jeu de 12 mm 3 profilés d'étanchéité (2 sur ouvrant + 1 sur capotage aluminium)
Plage d'épaisseurs vitrage	28 à 48 mm
Type de liaison mixte	Liaison mixte non étanche, le calfeutrement de la menuiserie avec le gros œuvre doit être réalisé sur le profilé bois du dormant.
Particularités	Pièce d'appui et seuil en bois avec capotage aluminium Fenêtre entièrement vitrée Porte-fenêtre entièrement vitrée sans panneau de soubassement

Fenêtre, porte-fenêtre et châssis mixte bois / aluminium				
Grille dimensionnelle (*)				
Ouvrants à la française	OF1	2000 x 700 mm	PF1	2200 x 700 mm
	OF2	2000 x 1400 mm	PF2	2200 x 1200 mm
	OF3	2000 x 1800 mm avec meneau intermédiaire	PF3	2200 x 1800 mm avec meneau intermédiaire
	OF4	2000 x 2400 mm avec 2 meneaux intermédiaires	PF4	2200 x 2400 mm avec 2 meneaux intermédiaires
Oscillo-battants	FOB1	1700 x 700 mm	PFOB1	-
Châssis fixes	CF	500 x 700 mm		

(*) hauteur / largeur maximales en tableau et en mm

Normes de référence	Evaluation	Conformité
NF P 23-305 : Menuiserie en bois – Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois	Examen sur plans et descriptifs	OUI
NF EN 13 307-1 et XP CEN/TS 13 307-2 : Ebauches et profilés semi-finis en bois pour usages non structurels	Chêne européen, Lotofa, kosipo, sapelli et Mélèze : produits certifiés CTB-LCA ou équivalent pour une classe de service 3	OUI
XP P 20-650 -1 & 2 : Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés – Pose de vitrage minéral en atelier	Examen sur plans et descriptifs	OUI
§4.2 de NF P 23 305 : Durabilité biologique des éléments en bois	Chêne européen (purgé d’aubier), Lotofa (purgé d’aubier) : essences de bois naturellement durable pour une classe d’emploi 3.2 si purgé d’aubier.	OUI Toutes les conditions climatiques et d’exposition sont compatibles.
	Kosipo et sapelli, mélèze (purgé d’aubier) : essence de bois naturellement durable pour une classe d’emploi 3.1 si purgé d’aubier.	OUI Toutes les conditions climatiques et d’exposition sont compatibles.
XP P 23 308 : ouvrages mixtes avec éléments en bois – spécifications technique pour la liaison mixte	Examen des plans, descriptifs et rapports d’évaluation du système bois aluminium utilisé.	OUI Liaison mixte non étanche, le calfeutrement de la menuiserie avec le gros œuvre doit être réalisé sur le profilé bois.
FD DTU 36.5 P3 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures - mémento de choix en fonction de l’exposition	Exigences minimales respectées par essais de performances	OUI
§6.3.3 de NF P 23 305 : Procédé de Finition complète	Système de finition sous Dossier Technique Finition Bois FCBA.(cf URL goo.gl/4ZvKtt) ou équivalent. Sa compatibilité avec le concept et process d’application du menuisier n’a pas été vérifiée.	OUI Système sous DT FCBA de Niveau 2 selon NF P 23 305

Performances	
selon NF EN 14 351-1+A2	
Air, Eau, Vent	A*4 E*7B V*C3 sur fenêtre 2 vantaux - rapport d'essai FCBA n°404/19/93-2 A*4 E*7B V*C2 sur un ensemble constitué porte-fenêtre 2 vantaux seuil bois et fenêtre 1 vantail OB sur allège vitrée - rapport d'essai FCBA n°404/19/364/17512-2
Résistances mécaniques (contreventement et torsion statique)	Classe 2 – rapport d'essai FCBA n°404/19/364/17512-2
Forces de manœuvres	Classe 1 – rapport d'essai FCBA n°404/19/364/17512-2
Capacité de résistances des dispositifs de sécurité	Satisfaisant, 350 N - rapport d'essai FCBA n°404/19/364/17512-2
Efficacité des arrêts d'ouverture (NF P 20-501)	Satisfaisant - rapport d'essai FCBA n°404/19/364/17512-2
Résistance à l'ouverture et fermeture répétée	Classe 2 (10 000 cycles sur OF) - rapport d'essai FCBA n°404/19/365/17512-3

Performances Acoustiques – Indice $R_{a,tr}$	
PF 2vtx 2.18 x 1.45 (H x L) seuil bois avec capotage aluminium	
$R_{a,tr} = 28$ dB - $R_w(C, C_{tr}) = 33$ (-1 ; -5) Vitrage 4 / 20 (Ar) / 4 Vitrée toute hauteur Rapport d'essais FCBA N°404/20/366/2	$R_{a,tr} = 36$ dB - $R_w(C, C_{tr}) = 41$ (-1 ; -5) Vitrage 44.2 Silence / 10 (Ar) / 10 Vitrée toute hauteur Rapport d'essais FCBA N°404/20/366/1

Performances Thermiques U_w / S^c_w / TL_w				
(ci-dessous sont présentés des exemples de performances du rapport de calcul référencé PC.CIAT/2019.008-4)				
Performance du Vitrage	Fenêtre 2 vantaux Appui bois avec capotage aluminium 1,48 x 1,53 m (H x L)		Porte-fenêtre 2 vantaux Seuil bois avec capotage aluminium, entièrement vitré 2,18 x 1,53 m (H x L)	
	Mélèze	Chêne, Lotofa	Mélèze	Chêne, Lotofa
$U_g = 0,6$ W/(m ² .K) Sg de 53% et $\alpha=0.4$ Tlg de 74% Tgi spacer M	$U_w = 1,0$ $S^c_w = 0,34$ $TL_w = 0,46$	$U_w = 1,1$ $S^c_w = 0,34$ $TL_w = 0,46$	$U_w = 1,0$ $S^c_w = 0,34$ $TL_w = 0,46$	$U_w = 1,1$ $S^c_w = 0,34$ $TL_w = 0,46$
$U_g = 1,1$ W/(m ² .K) Sg de 62% et $\alpha=0.4$ Tlg de 82% Tgi spacer M	$U_w = 1,3$ $S^c_w = 0,40$ $TL_w = 0,51$	$U_w = 1,4$ $S^c_w = 0,40$ $TL_w = 0,51$	$U_w = 1,3$ $S^c_w = 0,39$ $TL_w = 0,51$	$U_w = 1,4$ $S^c_w = 0,39$ $TL_w = 0,51$
U_w exprimé en W/(m².K)				

Cette attestation a été délivrée par IRABOIS, gestionnaire de la Charte de Qualité « Menuiseries 21 », après mise en place d'un dossier technique FCBA, qui correspond à une évaluation en date du **5 mars 2020** selon l'échantillonnage utilisé dans les rapports d'essais.

Cette attestation ne constitue pas une certification de produit au sens de la loi du 3 juin 1994.

L'entreprise signataire déclare avoir pris connaissance du règlement de la charte disponible sur le site www.menuiseries21.com et s'engage à respecter les engagements décrits ci-dessus.

Le Président d'IRABOIS,
gestionnaire de la Charte de Qualité

L'entreprise
signataire

